

REGOLAMENTO PER INSTALLAZIONI TEMPORANEE ALL'INTERNO DELLE AREE ASSISTENZA SQUADRE

PREMESSA

Come da regolamento generale ad ogni squadra iscritta verrà assegnata una piazzola a ridosso del percorso in via Campogiorgio, via Campo Mosto, Pra del Moro e Pra del Vescovo, dove poter installare gazebo o strutture per il ricovero di persone e/o attrezzature.

Per mantenere un adeguato livello di sicurezza, così come stabilito dal **Piano di Gestione delle Emergenze** le squadre dovranno attenersi alle regole seguenti.

L'ottemperanza al presente documento verrà verificata ad installazione conclusa, da parte del Comitato Organizzatore della manifestazione, che si riserva il diritto di far modificare le installazioni o di far allontanare il materiale ritenuto pericoloso per l'incolumità delle persone.

1. **CAPANNINE, COPERTURE PRECARIE, GAZEBO, RECINZIONI, ecc.**

- Le capannine e i gazebo devono essere **vincolate al suolo** e rese stabili alle sollecitazioni.
Devono, quindi, essere già state accuratamente zavorrate o opportunamente ancorate (attenzione: le strutture non devono mai essere ancorate a pali della luce, lampioni ecc. che, in caso di forti tensioni, possano essere divelti). Gli ancoraggi ad alberi o ad altri sostegni validi devono comunque essere realizzati con cavi ad altezza superiore a m.2.1.
- Le basette dei pali a sostegno delle strutture temporanee devono essere fissati a terra mediante chiodatura o picchetti.
- Le installazioni temporanee devono essere controventate come da regolare montaggio.
- Devono essere verificati i corretti montaggi di tutte le giunzioni delle strutture.
- I luoghi/locali coperti devono avere **almeno due uscite di sicurezza**, possibilmente contrapposte, di almeno mt. 1,2.
- Gli oggetti ed elementi sospesi a strutture devono presentare adeguata sicurezza anticaduta (secondo cavetto o catena);
- **E' vietato utilizzare fiamme libere all'interno delle aree coperte** se non realizzate esclusivamente con materiali in classe di reazione al fuoco A1 (materiali incombustibili)
- E' vietato l'utilizzo di sistemi di illuminazione con lampade che possano raggiungere alte temperature. E' **consentito l'uso di lampade LED o ad fluorescenza (NEON)**

2. ESTINTORI

Ogni area deve essere dotata di **1 estintore 6kg** a polvere nelle strutture adibite a cucina o nei locali in cui è previsto l'uso di fiamme libere.

3. CUCINE

- Le strutture delle cucine con presenza di fiamme libere o comunque di attrezzature a gas dovranno essere realizzate esclusivamente con materiali in classe di reazione al fuoco A1 (materiali incombustibili), o avere **certificazione di conformità del locale ad uso cucina**.
- Eventuale attrezzatura per uso cucina, alimentata a gas dovrà:
 - Avere **marchiatura CE**
 - Essere in buono stato
 - Essere dotata di un dispositivo di sicurezza di tipo "termocopia" o similare.
- Le attrezzature uso cucina di tipo elettrico dovranno:
 - Avere **marchiatura CE**
 - Essere in buono stato
 - Dovrà essere verificata la potenza assorbita in relazione alla potenza erogata dal quadro generale.
 - Non si dovranno utilizzare prolunghes o cavi con sezione del conduttore inferiore a quella prevista dall'attrezzatura in uso (possibile surriscaldamento dei cavi).

Si ricorda, come già specificato nel regolamento generale, che è assolutamente vietata la vendita di cibo e bevande o servizi di ristorazione a pagamento all'interno delle piazzole assegnate.

4. IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti elettrici dovranno essere eseguiti con cavi e collegamenti a norma di legge. In particolare si ricorda che **i cavi a terra devono essere di tipo FG7** (resistenti a calpestio e intemperie).

Gli altri tipi di cavi dovranno essere aerei, fissati ad un'altezza minima di 2.20 m da piano di calpestio e comunque resistenti ad acqua e non propaganti di incendio.

Ogni responsabile dell'area assegnata sarà responsabile della corretta realizzazione dell'impianto entro la propria area e dovrà vigilare affinché venga utilizzato nel corretto modo.

5. BOMBOLE GAS

E' consentita la presenza **max 1 bombola da 25 kg per area.**

Tale bombola dovrà essere posta ad una **distanza minima di 2m** dal confine della piazzola assegnata e ad una distanza minima di 2 m dalle strutture all'interno dell'area stessa.

6. ATTREZZATURE VARIE

Ogni attrezzatura o struttura non prevista all'interno del presente regolamento dovrà essere approvata dai responsabili della manifestazione.

L'organizzazione si riserva il diritto di far rimuovere a suo insindacabile giudizio eventuali attrezzature o strutture non idonee.

IL COMITATO ORGANIZZATORE
